

Spețe cu frecvență ridicată și soluțiile de îndrumare la acestea

Nr. crt.	Speță	Soluții de îndrumare
1.	Unde pot reclama o neregulă din domeniul apărării împotriva incendiilor?	Problemele sau neregulile din domeniul apărării împotriva incendiilor pot fi sesizate instituției primarului competentă pentru teritoriul unde se semnalează aspectul respectiv (temei legal art. 14 lit. p) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor republicată) sau inspectoratelor pentru situații de urgență competente (temei legal art. 11 lit. v) din H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale).
2.	Unde pot consulta legislația specifică domeniului apărării împotriva incendiilor?	Legislația specifică domeniului apărării împotriva incendiilor poate fi consultată accesând pagina https://www.igsu.ro/InformatiiGenerale/BibliotecaPrevenire
3.	Ce trebuie să cunosc despre verificarea și întreținerea coșului de fum aferent instalației de încălzire?	Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007 prevăd, la art. 85 alin. (3), că “verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea periodică a coșurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii”, iar la art. 96 lit. a), că, între măsurile de prevenire care se iau înainte de începerea sezonului rece, este și cea care se referă la controlul instalațiilor și al sistemelor de încălzire existente la operatorii economici, instituțiile publice, locuințele și gospodăriile populației, cum sunt surse de căldură, conducte, corpuri și elemente de încălzire, sobe, coșuri și canale de fum, și înlăturarea defecțiunilor constatate, asigurându-se funcționarea la parametrii normativi. Standardul SR EN 15287-1 Coșuri de fum. Proiectare, instalare și punere în funcțiune a coșurilor de fum Partea 1: Coșuri de fum pentru aparate de încălzire neetanșe - recomandă verificarea coșurilor de fum, cel puțin o dată pe an, de către o persoană autorizată. În contextul prevederilor în domeniu, legislația vizează și pârghia sancționatorie pentru neîndeplinirea obligațiilor pe acest segment de activitate. Astfel, art. 1 pct. 2 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor prevede sancționarea cu amendă de la 500 la 1000 lei a neexecutării verificării, reparării și curățării periodice, cel puțin o dată pe an, a coșurilor pentru evacuarea fumului, precum și nerealizarea elementelor de izolare termică a acestora.
4.	Care sunt aspectele care trebuie avute în vedere atunci când se intenționează utilizarea lămpioanelor zburătoare cu aer cald, la diverse ocazii?	Lansarea obiectelor cu material incandescent (lămpioane) este interzisă în anumite zone care privesc siguranța zborurilor, conform Ordinului comun al ministrului apărării naționale și al ministrului transporturilor nr. M. 125/1378 din 2013 privind stabilirea activităților, altele decât activitățile aeronautice civile, având drept efect ajungerea în spațiul aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui pericol pentru siguranța aviației și privind aprobarea condițiilor de autorizare a acestor activități. În cazul în care lansarea lămpioanelor se va realiza în afara zonelor cu servituți aeronautice, având în vedere că lămpioanele zburătoare sunt propulsate în aer de flacăra produsă după aprinderea elementului combustibil, vă informăm că, potrivit prevederilor art. 97 alin. (1) din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin OMAI nr.163/2007, „utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă...”.

Nr. crt.	Speță	Soluții de îndrumare
		<p>La nivel internațional s-a constatat că lampioanele zburătoare au constituit surse de producere a incendiilor la construcții, în general înalte și foarte înalte (balcoane, copertine, terase etc.), la vegetație uscată și la păduri și, în consecință, se impun a fi luate toate măsurile necesare, de către organizatorul evenimentului, pentru evitarea unor evenimente cu efecte negative asupra vieții, bunurilor și mediului.</p> <p>Legislația în domeniul apărării împotriva incendiilor nu prevede emiterea, din partea instituției noastre, de avize sau acorduri cu privire la acest tip de activitate. În situația în care aceasta se va organiza, înainte de a fi lansate lampioanele, vă recomandăm să aveți în vedere următoarele aspecte care privesc prevenirea unor evenimente nedorite:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. respectarea instrucțiunilor producătorului privind modul de utilizare în siguranță a lampioanelor zburătoare; b. lampioanele zburătoare vor fi lansate doar de către persoane adulte responsabile, care în prealabil s-au informat asupra modului de utilizare în siguranță a acestora; c. lampioanele zburătoare se vor lansa numai în spații exterioare deschise, largi, la distanță mare de arbori, linii de alimentare cu energie electrică sau pentru alte utilități pozate suprateran, construcții, în general înalte și foarte înalte (inclusiv balcoane, copertine, terase etc.) sau alte zone potențial a fi puse în pericol; d. lampioanele zburătoare nu se vor lansa la o distanță mai mică de 10 km de orice aeroport sau cale rutieră circulată, lumina acestora putând fi interpretată ca un semnal luminos ce poate deruta ori distra atenția piloților sau conducătorilor auto etc. e. lampioanele zburătoare se vor lansa numai în condiții meteo favorabile, fără vânt. În cazul în care vântul bate ușor, este necesară asigurarea asupra faptului că lampioanele zburătoare lansate nu se vor deplasa deasupra participanților la evenimente, clădirilor, arborilor, aeroporturilor, șoselelor circulate sau în orice altă zonă unde acestea pot genera incidente cu efecte negative asupra vieții, bunurilor și mediului; f. se va asigura dotarea locului de desfășurare a evenimentului cu mijloace de stingere adecvate, pentru operativitatea intervenției în caz de incendiu. <p>Vă aducem la cunoștință că, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor republicată, persoanele fizice și juridice răspund, potrivit legii, de stabilirea și aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum și de consecințele producerii incendiilor.</p>
5.	Care sunt obligațiile pe care trebuie să le îndeplinească asociațiile de proprietari din punct de vedere al apărării împotriva incendiilor?	<p>În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea locuinței nr. 114 din 1996, republicată, în clădirile de locuit cu mai multe locuințe, proprietarii răspund de asigurarea condițiilor de funcționare normală a locuințelor aflate în proprietate exclusivă și a spațiilor aflate în proprietate indiviză. Totodată, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, în cazul condominiilor se constituie asociații de proprietari în scopul</p>

Nr. crt.	Speță	Soluții de îndrumare
		<p>exercitării drepturilor și obligațiilor ce le revin asupra proprietății comune. În conformitate cu art. 66 alin. (1) lit. p) din aceeași lege, administratorul condominiului are următoarea atribuție: ”asigură, prin controale periodice, respectarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor la utilizarea părților comune, funcționalitatea permanentă, la gabaritele proiectate, a căilor de evacuare în caz de incendiu și a celor de acces, intervenție și salvare și comunică de urgență președintelui asociației de proprietari/comitetului executiv neregulile identificate”.</p> <p>Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor republicată nu stabilește distinct obligații pentru asociațiile de proprietari, dar statuează, printre altele, obligațiile generale ale persoanelor fizice și juridice și cele ale utilizatorului unei construcții. Astfel, potrivit prevederilor art. 20 din actul normativ menționat „persoanele fizice, asociațiile familiale sau persoanele juridice care dețin părți din același imobil trebuie să colaboreze pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin din prezenta lege, în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru întregul imobil.” De asemenea, la capitolul IV din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin OMAI nr. 163/2007, sunt reglementate aspecte importante ce vizează măsurile generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor, a căilor de evacuare, precum și în locuințele unifamiliale și multifamiliale.</p>
6.	Care este dotarea minimă cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor pentru blocurile de locuințe?	<p>Potrivit prevederilor anexei nr. 6 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobat prin OMAI nr. 163/2007, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Anexei nr. 5 la Normele de prevenire și stingere a incendiilor specifice activităților din domeniul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, indicativ NP-073-2002, aprobate cu Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1992/2002, pentru fiecare nivel/apartament al clădirilor de locuit este prevăzut un stingător de incendiu cu performanța de stingere echivalentă cu focarele 21A și 113B, conform standardului de referință SR EN 3-7. Totodată, conform prevederilor art. 119 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, pentru asigurarea intervenției în caz de incendiu se recomandă amplasarea în bucătăria a unui stingător sau a unei pături antifoc.</p>
7.	Ce obligații au locatarii unui bloc de locuințe privind asigurarea evacuării în caz de incendiu?	<p>În conformitate cu prevederile art. 107 lit. b) din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin O.M.A.I. nr. 163/2007, pentru asigurarea condițiilor de evacuare și salvare a utilizatorilor în siguranță în caz de incendiu, căile de evacuare se păstrează libere și în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate și realizate. Totodată, se interzice blocarea căilor de acces, de evacuare și de intervenție cu materiale care reduc lățimea și înălțimea liberă de circulație stabilită, conform prevederilor art. 110 alin. (1), Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin O.M.A.I. nr. 163/2007. Prin urmare, nu se permite depozitarea pe căile de evacuare a obiectelor care diminuează gabaritul acestor sau care pot afecta evacuarea (de exemplu: biciclete, cărucioare, mobilă, frigidere, ghivece de flori etc.).</p>

Nr. crt.	Speță	Soluții de îndrumare
8.	Care sunt categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării din punct de vedere al securității la incendiu?	<p>Categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării din punct de vedere al securității la incendiu sunt reglementate prin dispozițiile H.G.R. nr. 571/2016. Este necesar ca solicitanții să contacteze inspectoratul pentru situații de urgență județean/București-Ilfov, în a cărei zonă de competență este amplasată construcția și să prezinte acestora documente relevante cum ar fi: certificatul de urbanism, documentația tehnică, după caz.</p> <p>Lista website-urilor inspectoratelor subordonate IGSU este disponibilă în pagina https://www.igsu.ro/InformatiiGenerale/UnitatiSubordonate</p> <p>Puteți verifica dacă pentru investiția/construcția dumneavoastră aveți obligația să obțineți aviz/autorizație de securitate la incendiu folosind Ghidul IGSU disponibil în pagina http://www.ijsunt.ro/ghid/</p>
9.	Care sunt categoriile de construcții la care se realizează adăposturi de protecție civilă respectiv, se amenajează puncte de comandă?	<p>Categoriile de construcții la care se realizează adăposturi de protecție civilă, respectiv se amenajează puncte de comandă de protecție civilă sunt reglementate prin dispozițiile H.G. nr. 862/2016. Este necesar ca solicitanții să contacteze inspectoratul pentru situații de urgență județean/București-Ilfov în a cărei zonă de competență este amplasată construcția și să prezinte acestora documente relevante cum ar fi: certificatul de urbanism, documentația tehnică, după caz.</p> <p>Lista website-urilor inspectoratelor subordonate IGSU este disponibilă în pagina https://www.igsu.ro/InformatiiGenerale/UnitatiSubordonate</p> <p>Puteți verifica dacă pentru investiția/construcția dumneavoastră aveți obligația să obțineți aviz/autorizație de securitate la incendiu folosind Ghidul IGSU disponibil în pagina http://www.ijsunt.ro/ghid/</p>
10.	Care sunt documentele necesare pentru obținerea avizului și/sau autorizației de securitate la incendiu respectiv, protecție civilă?	<p>Documentele necesare obținerii avizelor și/sau autorizațiilor sunt prevăzute în Normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, aprobate prin O.M.A.I. nr. 129/2016. Pentru detalii, solicitanții trebuie să contacteze inspectoratul pentru situații de urgență județean/București-Ilfov, în a cărei zonă de competență este amplasată construcția pentru care se solicită avizul și/sau autorizația.</p> <p>Lista website-urilor inspectoratelor subordonate IGSU este disponibilă în pagina https://www.igsu.ro/InformatiiGenerale/UnitatiSubordonate</p> <p>Puteți verifica dacă pentru investiția/construcția dumneavoastră aveți obligația să obțineți aviz/autorizație de securitate la incendiu folosind Ghidul IGSU disponibil în pagina http://www.ijsunt.ro/ghid/</p>
11.	Cum se interpretează art. 39 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor republicată	<p>Articolul 39 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor republicată se referă la încadrarea în condițiile de muncă a personalului angajat al serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență și nu la condițiile de salarizare a personalului. Potrivit art. 2 alin. (1) lit. a), art. 8 și art. 9</p>

Nr. crt.	Speță	Soluții de îndrumare
		din H.G.R. nr. 1014/2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, cu modificările și completările ulterioare, „angajatorul solicită Inspectoratului Teritorial de Muncă reînnoirea avizului de încadrare a locului de muncă în condiții deosebite, nominalizează salariații care își desfășoară activitatea în locurile de muncă în condiții deosebite și stabilește prin decizie perioadele în care un salariat lucrează permanent în locuri de muncă în condiții deosebite”.
12.	Cine are obligația de a încadra cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor?	Obligativitatea operatorilor economici și a consiliilor locale de a încadra cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor este stabilită potrivit prevederilor Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale și operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.
13.	Care este baza legală ce face referire la modul de evacuare a elevilor cu dizabilități din clădirile de învățământ în cazul producerii unui incendiu?	În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor republicată „persoanele fizice și juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor și să nu primejduiască, prin deciziile și faptele lor, viața, bunurile și mediul”. Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu sunt elemente componente ale planurilor de protecție împotriva incendiilor și fac parte din categoria documentelor și evidențelor specifice apărării împotriva incendiilor aprobate de către conducătorul instituției, potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 307/2006 coroborate cu cele ale art. 18, lit. k) din Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin O.M.A.I. nr. 163/2007, cu modificările și completările ulterioare. Neactualizarea și neactualizarea planurilor de evacuare în caz de incendiu constituie o neregulă de ordin organizatoric privind apărarea împotriva incendiilor și se sancționează contravențional, în conformitate cu prevederile art. 1, punctul (3) lit. q) din H.G. nr. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor.
14.	Cine are obligația să asigure evacuarea și salvarea elevilor cu dizabilități din clădirile de învățământ în cazul producerii unui incendiu ?	Potrivit prevederilor art. 7, alin. (1) din Legea nr. 307/2006 republicată, în caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când și cât este rațional posibil, semenilor aflați în pericol sau în dificultate, din proprie inițiativă, la solicitarea victimei, precum și a personalului serviciilor de urgență care asigură intervenția în această situație. Astfel, potrivit prevederilor art. 25, lit. c) și art. 26 din O.M.A.I. nr. 163/2007, cu modificările și completările ulterioare, organizarea intervenției de stingere a incendiilor la locul de muncă cuprinde stabilirea componenței echipelor care trebuie să asigure salvarea și evacuarea persoanelor, iar una dintre operațiunile specifice intervenției la locul de muncă presupune salvarea acestora conform planurilor stabilite. În concluzie, în cazul producerii unui incendiu la o unitate de învățământ, până la sosirea forțelor specializate ale serviciilor de urgență profesionale, obligativitatea salvării și evacuării elevilor cu dizabilități revine personalului nominalizat să îndeplinească aceste atribuții în organizarea intervenției la locul de muncă.

Nr. crt.	Speță	Soluții de îndrumare
15.	Cum se efectuează instructajul periodic al salariaților în domeniul situațiilor de urgență?	<p>Periodicitatea instructajului periodic al salariaților în domeniul situațiilor de urgență este reglementată de Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și instruirea în domeniul protecției civile și se execută astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conform art. 26, pentru categoriile de personal prevăzute în cuprinsul acestui articol, cu specificația că prima categorie se referă strict la angajații cu funcții de execuție sau operative care sprijină serviciile de urgență, prevăzuți în documentele de apărare și intervenție în situații de urgență; • conform art. 22 și art. 25, pentru personalul propriu operatorului economic care își desfășoară activitatea în spațiile deținute de către acesta, necuprins în categoriile de la art. 26; • conform art. 61, alin. (1) și (2), pentru personalul operatorului economic care își desfășoară activitatea în spații pe care le deține în indiviziune sau le utilizează în comun și nu face obiectul art. 26.
16.	De unde pot fi preluate materialele/spoturile aferente campaniilor de informare preventivă?	Materialele de informare preventivă sunt postate și pot fi descărcate de pe site-urile dedicate fiecărei campanii, respectiv www.risc.info.ro , www.nutremurlacutremur.ro , precum și de pe site-ul de distribuție conținut video - Youtube la contul: InformarePreventiva IGSU
17.	Pot fi utilizate materialele de informare preventivă realizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și descărcate de pe internet?	Materialele informativ-educative pot fi utilizate fără a se aduce modificări asupra conținutului și formei acestora.
18.	Unde pot reclama blocarea accesului pe domeniul public?	Pentru încălcări ale legislației în domeniul disciplinei în construcții, cu excepția restricționării căilor de acces pentru autospecialele de pompieri, puteți să vă adresați poliției locale a municipiului București sau din localitatea unde ați constatat încălcarea (temei legal Legea nr. 155/2010, Legea poliției locale, republicată, cu modificări și completări).
19.	Identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu constituie o obligație actuală?	<p>Prin Ordonanța de Urgență nr. 52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor republicată (articol unic, punctul 1), a fost eliminată, din sarcina administratorului/conducătorului instituției, obligația principală „să asigure identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa și să asigure corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura și nivelul riscurilor”. De asemenea, potrivit aceluiași act normativ (articol unic, punctul 3) s-a eliminat temeiul legal pentru metodologia privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu.</p> <p>Prin urmare, Metodologia privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu aprobată prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 210/2007 nu mai produce efecte juridice.</p> <p>Proiectanții, în baza obligației prevăzute la art. 23 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor republicată realizează identificarea și stabilesc nivelurile riscurilor de incendiu pentru</p>

Nr. crt.	Speță	Soluții de îndrumare
		<p>construcțiile proiectate, prin elaborarea scenariului de securitate la incendiu.</p> <p>În concluzie, în contextul legal actual, identificarea și evaluarea riscului de incendiu se realizează prin scenariul de securitate la incendiu care se întocmește pentru construcțiile care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu.</p>
20.	<p>Până când se dispune oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor? Sunt excepții prevăzute de lege?</p>	<p>Oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor se realizează până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, în conformitate cu prevederile art. 5, alin. (1) din H.G. nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție, neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți.</p> <p>Prin excepție de la prevederile art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 915/2015, în situația în care s-a dispus măsura complementară de oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor, autorizate din punctul de vedere al securității la incendiu, cu aria desfășurată mai mare de 200 mp, având destinația de comerț, cultură sau turism, pentru depășirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizația de securitate la incendiu, această măsură se dispune pentru o perioadă de 60 de zile calendaristice de la data comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.</p>
21.	<p>Care sunt situațiile în care se poate ridica sigiliul la construcțiile sau amenajările operatorului economic în punctul de lucru?</p>	<p>Potrivit art. 48 alin. (7) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor republicată, ridicarea sigiliului la construcțiile sau amenajările operatorului economic în punctul de lucru poate avea loc în oricare dintre următoarele situații:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) împlinirea termenului pentru care a fost dispusă oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor construcțiilor ori amenajărilor operatorului economic în punctul de lucru; b) în baza unei hotărâri judecătorești executorii; c) schimbarea proprietarului sau utilizatorului spațiului în care se află construcțiile sau amenajările operatorului economic în punctul de lucru, în condițiile în care se schimbă destinația construcției sau profilul de activitate; d) lucrări de reparații urgente sau necesare realizării cerinței de securitate la incendiu în incinta construcțiilor sau amenajărilor operatorului economic în punctul de lucru; e) obținerea autorizației de securitate la incendiu.